



**BIRŽŲ RAJONO  
NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-400  
„DĖL DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO**

2015 m. spalio 26 d. Nr. V-514  
Nemunėlio Radviliškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 99 straipsnio 4 dalimi, 147 straipsniu, 150 straipsnio 5 dalimi, 158 straipsnio 6 dalimi, 230 ir 274 straipsniais, ir Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-36 „Dėl Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos nuostatų“ 64.6. papunkčiu:

1. P a p i l d a u Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisykles, patvirtintas mokyklos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ nauju XIII skyriumi (buvusį XIII skyrių laikau XIV syriumi, buvusius 66, 67, 68, 69, 70 punktus laikau atitinkamai 75, 76, 77, 78, 79 punktais):

**„XIII. ŠILDYMO SISTEMOS PRIEŽIŪRA**

66. Mokykloje įrengta nauja šildymo sistema. Šilumai taupyti ir temperatūrai reguliuoti prie visų radiatorių sumontuoti termostatai.

67. Siekiant dar efektyvesnio ir taupesnio energijos naudojimo, tam skirtas temperatūros reguliatorius:

67.1. skaitmenų reikšmės:

2= apie 16 laipsnių

3= apie 20 laipsnių

4= apie 24 laipsnius

5= apie 28 laipsnius

Kiekvienas skaitmuo atitinka maždaug 5 laipsnių temperatūros pokytį.

68. Atsižvelgiant į mokyklos vidinių sienų šiluminės varžos parametrus, termostatai sumontuoti taip, kad minimali temperatūra būtų 16 °C. Tai leidžia paisyti higienos normų, vengti nepageidaujamo sienų peršalimo ir pelijimo, išvengti situacijų, kai greta esantis kabinetas nešildomas ir per šilumai laidžias sienas šiluma būtų gaunama iš kitur.

69. Patiems reguliuoti temperatūros reguliatorių neleidžiama, nes tai gali pakenkti visos sistemos funkcionavimui.

70. Kartą į metus valytojoms dėl higieninių savybių ir geresnės šilumos konvekcijos patartina periodiškai valyti vidiniame radiatoriaus paviršiuje besikaupiančias dulkes.

71. Termostatas turi be trikdžių matuoti patalpos temperatūrą, todėl rekomenduojama jo neuždengti storomis užuolaidomis, kurios trukdytų orui laisvai cirkuliuoti.

72. Visi patalpose esantys radiatoriai turi termostatus, kurie negali būti savavališkai permontuojami, numontuojami, reguliuojami.

73. Patalpų vėdinimas. Siekiant užtikrinti higienos normas, išvengti užkrečiamų ligų plitimo bei garantuoti optimalų drėgmės balansą, būtina patalpas vėdinti. Patartina šildymo periodu patalpas vėdinti trumpai, bet intensyviai.

74. Mokykloje sumontuotas naujas šildymo sistemos magistralinis vamzdynas. Visi vamzdžiai izoliuoti moderniomis šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Draudžiama izoliaciją nuimti nuo magistralinių stovų vamzdžių.“

2. P a k e i č i u Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų mokyklos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 8.1. papunktį ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Vaivai Spangevičiūtei, direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams, atsakingai už šilumos sistemos priežiūrą.

Direktorė

Edita Timukienė